



POZNÁMKA

KABELY BUDOU V CELÉ DÉLCE TRASY ULOŽENY V PLASTOVÝCH HADICÍCH  
V CELÉ TRASE JE VE VÝKOPU ULOŽENÝ I PÁSEK FeZn 30x4 mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C  
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50 Hz 230/400V/TN-C-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI , OCHRANA PŘED ÚRAZEM  
ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

NAVROVAL	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR	ENVIprojekt CZECH s.r.o.	
ING. P. VYCHOPEN	ING. P. VYCHOPEN	ING. JIŘÍ ŠXNEK	Na Požáře 144	
INVESTOR : Město Ždár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Ždár nad Sázavou 1,			591 01	760 01 Zlín
STAVBA :			DATUM	10/2024
RE-USE CENTRA ŽDÁR NAD SÁZAVOU			MĚŘÍTKO	N
UL. JIHLAVSKÁ U AVE			POČET A4	2
S003 – AREÁLOVÉ ROZVODY NN			STUPEŇ	DPS
D.2 Dokumentace technické infrastruktury			ZAK. ČÍSLO	739/2023
CELKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ			ARCH. ČÍSLO	739/2023
				S003-512