
LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO)
Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,5 m
- uloženo v HDPE chráničce 110 mm, kabel 4-AYKY-J 4x16 mm2
- uloženém FeZn 30x4 mm, případně pruty ø10 k kabelovu FeZn Ø 10 mm
Stožár ocelový vahadlový osvětlení, jmenovitá výška 8 m, žárově zinkovaný
- spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje, délka nástřiku 2,2 m
- svítidlo schválenému typu majitelem VO dle světelné technického výpočtu (STV)
Stožár ocelový vahadlový osvětlení, jmenovitá výška 9 m, žárově zinkovaný
- spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje, nástřik 1,2 m do komunikace ve výšce 0,7 m a 1,7 m do chodníku
- svítidlo schválenému typu majitelem VO dle světelné technického výpočtu (STV)
Stožár ocelový vahadlový osvětlení, jmenovitá výška 9 m, žárově zinkovaný
- spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje, nástřik 1,2 m do komunikace ve výšce 0,7 m a 1,7 m do chodníku
- svítidlo schválenému typu majitelem VO dle světelné technického výpočtu (STV)
Přechodový stožár vahadlového osvětlení jmenovité výšky 8 m
- Výložník přechází délky dle skutečného výkresu
Stožár ocelový vahadlový osvětlení, jmenovitá výška 8 m, žárově zinkovaný, spodní část chráněna, bude opatřena termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje
- svítidlo schválenému typu ZEBRA dle světelně technického výpočtu splňující předpis TNP 19.
Rozvaděč veřejného osvětlení (RVO)
- Umístěn v kabelové skříni (kabelový pilíř)
- Majitel sítě provozovatel VO je správce a přívěsných a distribuční společnost
Přípojková skříň VO - pilíř schválenému typu správcem VO
- Umístěn v kabelové skříni (kabelový pilíř)

POZNÁMKY:
- Osazení základů stožárů VO bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu stromů budou ručně.
- Výkopové práce se budou provádět za dozorem pracovníka ostatních správců inženýrských sítí, zejména pak VAS, Gasnet, S.G.D. ČETIN a města Žďár n. S. (VO).
- Kabelové trasy VO budou v místě křížení nosné se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla oddálená obnapůjní soustava VO v rozsah hodinách.
- Výkopové práce v komunikaci budou provedeny po částech zajmutím uzavírek tak, aby byla provedlé souvrství vždy.
- Veškeré výkopové práce v komunikaci budou provedeny v koordinaci s majitelem VO, i Město Žďár nad Sázavou. PŘED ZAHÁJENÍM KABELOVÉ KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVEDIT KONZTROLA S ULOŽENÍM PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNICKÝM MAJETKEM VO VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU!!
- Kabelové trasy budou uloženy v chráničkách. Systémové přeložkám před zahájením vlastního přívozu tak, aby se předešlo jakémukoli nedorozumění. Přívoz do komunikací bude zajištěn pochutnými přemostěním se zábradlím šířky alespoň 120 cm.
- Veškeré