



**POVODÍ VLTAVY**

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

**IS engineering  
s.r.o.**

**Došlo:** 07 - 11 - 2013

**Podpis:**

*534/13*

**IS engineering s.r.o.  
Provozovna č.000778118  
8. března 4812/2a**

**586 01 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
458/13 / 23.9.2013

NAŠE ZNAČKA  
51511/2013-240  
SP-2012/15226

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Goldbach /221

DATUM  
04.11.2013

Obec, k.ú.: **Město Žďár**  
Okres : **Žďár nad Sázavou**

Vodoprávní úřad: **MÚ Žďár nad Sázavou** ČHP: 1-09-01-050-0-00  
Kraj : **Kraj Vysočina**

**Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou,  
Stanovisko správce povodí**

Vášim dopisem ze dne 23.09.2013 jste nám předložili k vydání stanoviska PD **Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou**, pro územní rozhodnutí a stavební povolení. PD zpracoval Profi Jihlava spol. s r.o. v 09/2013, zak.č. 2013-000118.

Předmětem projektu je nová výstavba technické infrastruktury včetně komunikací pro budoucí výstavbu RD. Komunikace a inženýrské sítě budou napojeny na stávající, již vybudované v předchozích etapách. Odtok dešťových vod z nové lokality je 178,0 l/s tj. z území podél navrhované komunikace B, 238,0 l/s z budoucí komunikace A. Produkce splaškových vod bude 10,8 m<sup>3</sup>/den. Rozsah stavby je v souladu s ÚPD města. Umístění je mimo záplavové území Sázavy. Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v oblasti povodí Dolní Vltava a správce vodních toků Staviště a Sázava vydává k předložené projektové dokumentaci následující

#### **Stanovisko :**

Z hlediska zájmů daných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění (ustanovení § 127 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ) je uvedený záměr možný.

Z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a navrženým řešením za podmínek:

Z důvodů zpomalení odtoku vody z území je nutno srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu v souladu s odst. 4, § 20, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, před svedením do kanalizace a dále do vodního toku zasakovat nebo zadržovat na přilehlých pozemcích (budoucí RD a zasakovací zelené pásy podél komunikací). Do dešťové kanalizace lze odvádět pouze nevyužitelné množství dešťových vod. Vzhledem k postupné urbanizaci území – výstavba „KLAJAR“ projektant posoudí kapacitu stávající retence, případně navrhne další retenční objem. Nebude překročeno povolené množství dešťových vod z odtoku retenční stávající nádrže.

Toto stanovisko platí dva roky ode dne vydání. V příloze Vám vracíme PD.

*Ing. Jan Goldbach*

Ing. Jan Goldbach  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod

Příloha : PD (CD)  
Co: 1/ spis



**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Dolní Vltava  
13  
GRAFICKÁ 36, 150 21 PRAHA 5