



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

IS engineering, s. r. o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
10.10.2014

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
KS/342/14/MD

VYŘIZUJE/LINKA
Dvořák/181

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
17.12.2014

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce:

„Obytný soubor Klafar III – část C1 - Žďár nad Sázavou“

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb (KS), posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené akce a z hlediska odboru KS **vydává souhlasné stanovisko** pro stavební povolení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2014 došlo k několika skutečnostem, které budou důležité pro výběrové řízení na dodavatele stavby, upozorňujeme na tyto změny, které jsou:

- nově budované veřejné osvětlení (VO) musí být připojeno na nové odběrné místo (na dosud plánovaný přípojný RVO byl osazen tzv. reduktor pro úsporu el. energie, který je spočítán na určité hodnoty a nelze již dále zvyšovat odběr
- na městský rozhlas (MR) byla ve druhé polovině roku 2014 získána dotace a celé území města bude pokryto bezdrátovým provedením MR, v oceňování je třeba počítat se dvěma hnízdy po dvou reproduktorech, typ dosud není známý a vzejde s výběrového řízení na MR
- v SO 400 bude nutné účetně oddělit náklady na VO a přípojky NN
- v průběhu roku se změnilo i portfolio svítidel, požadujeme místo SR 1/1x 100W počítat se svítidlem Oracle/1 x 100W a místo Sidonie/1 x 70W počítat se svítidlem ATLA/1 x 70W, obě svítidla v provedení s programovatelným elektronickým předradníkem
- v SO 600 nesouhlasíme s provedením opěradla uvažovaného typu laviček

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
referent odboru komunálních služeb