



HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

IS engineering
s.r.o.

Došlo: 06 - 11 - 2014

Podpis:

826/14

ADRESÁT:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227
591 01 Žďár nad Sázavou

VYŘIZUJE: nprap. Martin Střecha

TEL: 950291111

E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz

31.10.2014

Č.j.:HSJI-4899/ZR-2014

Počet listů: 1

Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Obytný soubor Klafar III - část C1 - Žďár nad Sázavou
Místo stavby: Klafar III O, Žďár nad Sázavou
Stavebník - investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227, 591 01 Žďár nad Sázavou
Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení
PBR (dokumentaci) zpracoval: Ing. Jan Sedlák, ČKAIT - 1003073, PD ze dne (verze):20.10.2014

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 20.10.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko


Dokumentace řeší výstavbu vodovodu a kanalizace pro nově plánovanou výstavbu 24 RD. Navržený vodovod A je v profilu DN 200 v délce 123 m, vodovod B v profilu DN 100 délky 395 m, vodovod C DN 150 v délce 84 m a DN 100 délky 101 m. Na konci každého vodovodního řádu je navržen 1 podzemní požární hydrant. U hydrantu bude osazen sloupek s orientačním štítkem. U nejneprůpustnější položeného podzemního hydrantu musí být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa v souladu s čl. 5.5 ČSN 73 0873. Komunikace budou splňovat požadavky ČSN pro pojezd požární techniky.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.




HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka