

O<sub>2</sub>

IS engineering

s.r.o.

Došlo: 27-03-2014

Podpis:

319/14

IS engineering s.r.o.  
8. března 2a, 586 01 Jihlava

Eva Pyroutková

26. 3. 2014

t +420 541 131 520  
m +420 602 428 844  
e eva.pyroutkova@telefonica.com

**Věc: Obytný soubor Klafar III. – část C1 Žďár nad Sázavou (územní řízení)**

Dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů se na vedení SEK umístěné na nemovitosti vztahuje režim věcných břemen, který omezuje vlastníka v jeho používání. Veškeré náklady spojené s úpravou dotčeného úseku vedení SEK nese stavebník, který uvedené práce vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení.

V zájmovém území stavby se nachází trasa podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Křížení vést pod trasou PVSEK, v místech křížení uložit naše zařízení do chrániček (např. plastové či betonové žlaby) s dostatečným přesahem na obě strany. Přesnější polohu kabelové trasy určit sondami nebo vytýčením. Dodržet ČSN 73 6005. Požadujeme předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení s již zapracovanou ochranou PVSEK.

Ke stavbě bylo vydáno vyjádření pod č. j. 664385/14 ze dne 24. 9. 2013 Vyjádření zůstává v platnosti, tento dopis je jeho nedílnou součástí.

S pozdravem

Eva Pyroutková  
Středisko ochrany sítě

Na vědomí:  
Přílohy: