

POZNÁMKY :

1. V MÍSTECH ULOŽENÍ STAVBY DO OCHRANNÉHO PÁSMA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK BUDE PŘESNOST STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK OVĚŘENA SONDAMI A TO V RÁMCI STAVBY NA NÁKLADY INVESTORA.
   UMÍSTĚNÍ STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS
   VČ. VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JE MOŽNÉ ZA TĚCHTO PODMÍNEK :
   a) MIN. VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO LÍCE NAVRŽENÉ STAVBY (CHRÁNIČKY KABELOVÉHO ROZVODU) OD VNĚJŠÍHO LÍCE STÁV. VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT MIN. 0,4m. STAVBA MUSÍ BÝT V CELÉ DÉLCE ULOŽENA DO CHRÁNIČKY.
   b) MIN. VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO LÍCE NAVRŽENÉ STAVBY (ZÁKLADOVÉ PATKY STOŽÁRU VO) OD VNĚJŠÍHO LÍCE STÁV. VYTÝČENÍ POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT MIN. 0,4m. STAVBA (ZÁKLADOVÁ PATKA STOŽÁRU VO) MUSÍ BÝT ULOŽENA MIN. 0,2m POD ÚROVNÍ ULOŽENÍ VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, VYTÝČENÉHO POTRUBÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK.
2. KABELOVÝ ROZVOD BUDE PROVEDEN KABELY CYKY 4x10, S ULOŽENÍM DO TRUBEK OHEBNÝCH DN63. POD VOZOVKOU, ZPEVNĚNOU PLOCHOU A VJEZDY DO TRUBEK TUHÝCH DN110.
   SOUČASNĚ S KABELY BUDE ULOŽEN PÁSEK FeZn 30x4mm.
3. ROZMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ JE NAVRŽENO S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – PŘESNÁ MÍSTA OSAZENÍ STOŽÁRU PŘIZPŮSOBIT PŘI REALIZACI STAVBY PO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
   INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU, BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ
4. NAVRŽENÁ SVÍTIDLA MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
5. NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO OSADIT MIN. 0,5m OD KRAJNICE KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBIT PŘI REALIZACI STAVBY ZAMĚŘENÝM STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝM SÍTÍM
6. STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROZVOD VO A DEŠŤOVÉ KANALIZACE NENÍ ZAMĚŘEN
   PO ZAMĚŘENÍ STÁV. ROZVODŮ VO UKLÁDAT NAVRŽENÝ KABELOVÝ ROZVOD, TAM KDE JE SOUBĚH SE STÁVAJÍCÍM KABELOVÝM ROZVODEM VO, UKLÁDAT DO STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH TRAS VO

LEGENDA :

- STL PLYNOVOD
- TRASA KT
- O2
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KABELOVÉ VEDENÍ VN
- VODOVOD
- E KABEL /VODOVOD/
- KANALIZACE
- NAVRŽENÝ KABEL VO

- A – SVÍTIDLO LED 41W NA STOŽÁRU 5m S NÁSTAVCEM D60mm VÝŠKA 75mm
- B – SVÍTIDLO LED 38W NA STOŽÁRU 5m
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO NA STOŽÁRU 5m
- TRUBKA DN110

KABELOVÝ ROZVOD CYKY 4Jx10 V TRUBCE DN 63
+ FeZn 30x4

SVÍTIDLA č. 94a, 94b, 194, 195 – ULIČNÍ TYP LED 38W – POPIS VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPÁVY
SVÍTIDLA č. 193, 196 – DEKORATIVNÍ TYP LED 41W – POPIS VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 400/230V, 50Hz
SÍŤ TN-C – OCHRANNÝ PRVEK POJISTKA
OCHRANA – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
KABELY BUDOU ULOŽENY DO TRUBKY AROT d100.
ULOŽENÍ KABELU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005.

UPOZORNĚNÍ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ
SÍTĚ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU, BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ

DÉLKA TRASY cca 270m

PROJ. PROFESE ELEKTRO	Večeřová Alexandra	ALEXANDRA VEČEŘOVÁ Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781 mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra	
KONTROLOVAL	Novotný Jaroslav	

Kraj	Kraj Vysočina	Obec Žďár nad Sázavou
Stavební úřad	Žďár nad Sázavou	
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou	

D.1.4	Technika prostředí staveb – silnoproudá elektrotechnika
Inženýrský objekt	VEŘEJNÍ OSVĚTLENÍ

ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. NOVOMĚSTSKÁ

	ÚČEL:	MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU
SITUACE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VO	DPS	1:500	D.1.4.2