



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

UNIPROJEKT
Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/07.02.2017

NAŠE ZNAČKA
16789/2017-240
SP-2017/4153

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Goldbach /221
jan.goldbach@pvl.cz

DATUM
27.03.2017

Obec, k.ú.: **Město Žďár** Vodoprávní úřad: **MÚ Žďár nad Sázavou** ČHP: **1-09-01-0060-0-00**
Okres : **Žďár nad Sázavou** Kraj : **Kraj Vysočina**
ID VÚ: **DVL 2120 Sázava od hráze Velké Dářko po Nížkovský potok**

PD Oprava povrchu ulic V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě, Žďár nad Sázavou
I.Stanovisko správce povodí a II. Vyjádření správce toku

Vaším dopisem ze dne 07.02.2017 jste nám předložili k vyjádření **PD Oprava povrchu ulic V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě Žďár nad Sázavou** pro územní řízení a stavební povolení. PD zpracoval: Uniprojekt Žďár nad Sázavou, v 03/2017, zak.č. 6/2017. Investorem je Město Žďár. Předkládaná PD řeší opravu povrchu místních obslužných komunikací ulic V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě v návaznosti na akci Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice v Lískách a Na Úvoze (stavebník SVK Žďársko). V předmětných ulicích budou odfrézovány stávající vrstvy a nahrazeny novými povrchy. Odvodnění je řešeno osazením nových vpustí na původních místech. 19 vpustí bude provedeno v akci SVK a 15 vpustí v rámci této akce. Vpusti budou napojeny na rekonstruované stoky a přípojky jednotné kanalizace. Předmětné území je povodí významného vodního toku Staviště ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Nebude zasahovat do stávajícího ochranného pásma VN Staviště.

I.Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava k předloženému záměru následující Stanovisko:

- A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltava **je** uvedený záměr **možný**. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik je záměr možný.
- C. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem za předpokladu respektování podmínek:
 - 1. Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby.

2. Pro vodoprávní řízení bude upřesněn charakter kanalizace, do které budou napojeny uliční vpusti. Na str. 3 je uvedena jednotná dešťová kanalizace (nesprávný název), dále však pouze jednotná kanalizace. Vzhledem k minimalizaci zatížení MČOV balastními vodami je přednostní řešení odvádět dešťové vody, které nelze jinak využívat přímo do recipientu.

II. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce významného vodního toku Staviště IDVT 10100916 vydává k předložené žádosti jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující
v y j á d ř e n í :

S uvedeným záměrem dle předložené žádosti souhlasíme za předpokladu respektování výše uvedeného stanoviska.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod
závodu Dolní Vltava



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Příloha: PD

CO: 1/Spis 2/PS7 HB