



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
01.01.2018

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/67/18/JK

VYŘIZUJE/LINKA
Kubálková/345

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
15.01.2018

Závazné stanovisko

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“) vydává toto

závazné stanovisko

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu z hlediska ochrany ovzduší:

souhlasí s umístěním a provedením stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

- **2 x kondenzační plynový kotel** - o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 45 kW (tepelný příkon jednoho: 14 – 46,4 kW, účinnost: 95 %, třída NOx: 5); palivo: zemní plyn; spotřeba plynu: 2 x 10 m³/h umístění: jeden kotel bude umístěn v technické místnosti v přízemí budovy zázemí tenisového klubu, druhý bude umístěn v technické místnosti v přízemí budovy fotbalových šaten; odvod spalin: od každého kotle samostatným kouřovodem nad střechu budov,

- **plynový agregát** (zatím blíže neurčen) o jmenovitém tepelném výkonu 250 kW (předpokládaný příkon do 299 kW); palivo: zemní plyn; spotřeba plynu: 30 m³/h; umístění: strojovna nafukovací haly; odvod spalin: komínem nad střechu strojovny,

v rámci stavby „Revitalizace sportovní zóny“ na pozemcích parc. č. 2172, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2183, 2186, 2187 a 2188 v k.ú. Město Žďár (dále jen „předmětná stavba“), stavebník: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841.

Odůvodnění

Dne 04.01.2018 obdržel Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (plynové kotle, plynový agregát) podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší v rámci předmětné stavby, kterou podala v zastoupení stavebníka na základě plné moci ze dne 05.11.2017 Ing. arch. Petra Pleskačová, narozena 08.10.1968, bytem Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, doručovací adresa: Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou. K žádosti byla doložena průvodní a souhrnná technická zpráva na akci: „Revitalizace sportovní zóny“ na pozemcích parc. č. 2172, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2183, 2186, 2187 a 2188 v k.ú. Město Žďár, kterou vypracovali Ing. arch. Karel Rosecký a Ing. arch. Petra Pleskačová, hlavní projektant: Ing. Milan Pelikán, ČKAIT – 1001885, k datu: 10/2017, pod č. zakázky: 30/2017. Stavebníkem je Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841.

Projektová dokumentace řeší revitalizaci sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou. Hlavním objektem revitalizace bude budova zázemí tenisového klubu spojená s budovou fotbalových šaten. Vytápění těchto budov bude zajištěno 2 x kondenzačním plynovým kotlem o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 45 kW (tepelný příkon jednoho kotle: 14 – 46,4 kW, účinnost: 95 %, třída NOx: 5). V každé z výše uvedených budov bude v technické místnosti v přízemí umístěn jeden kotel. Odvody spalin budou řešeny samostatnými kouřovody nad střechy budov. Ohřev vzduchu nafukovací haly pro 2 tenisové kurty v zimním období bude zajišťovat plynový agregát (zatím blíže neurčen o jmenovitém tepelném výkonu 250 kW (předpokládaný příkon do 299 kW) a spotřebě plynu 30 m³/h. Plynový agregát bude umístěn před dmychadlem ve strojovně nafukovací haly. Dmychadlo v nafukovací hale vytváří potřebný přetlak. Odvod spalin od agregátu bude komínem nad střechu strojovny.

Stavba se dotýká zájmů ochrany ovzduší umístěním a provedením stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (dále jen nevyjmenované stacionární zdroje). Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou žádost a projektovou dokumentaci podle zákona o ochraně ovzduší. Při vydání závazného stanoviska posoudil orgán ochrany ovzduší záměr stavby v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně ovzduší vzhledem k platnému Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ06Z. Prašnost je řešena dostatečným způsobem (B. Souhrnná technická zpráva, kapitola B. 8. d)) vzhledem k platnému Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ06Z, opatření uvedená v kódu bodu BD3 – omezování prašnosti ze stavební činnosti. Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala potřebné podklady pro posouzení umístění a provedení stavby nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, vydal Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí souhlasné závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší. Podmínky z hlediska ochrany ovzduší v závazném stanovisku nebyly stanoveny z důvodu, že podmínky provozování stacionárních zdrojů vyplývající z povinností provozovatele nevyjmenovaného stacionárního zdroje dané v ustanovení § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší dostatečným způsobem řeší provozování navrhovaných nevyjmenovaných stacionárních zdrojů.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Současně upozorňujeme, že dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti závazné stanovisko k užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.



Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou
odbor životního prostředí
④

Rozdělovník – doručí se (doporučeně)

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, prostřednictvím zástupce: Ing. arch. Petra Pleskačová, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, doručovací adresa: Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Na vědomí

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou