

Ing. arch. Petra Pleskačová
Jamská 2486/8
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/333-2/2018-Še
Vyřizuje Šemrínec Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 9. 2. 2018

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou - SO 05.2 Splašková kanalizace“ - odvedení splaškových odpadních vod z objektů zázemí tenisového klubu, p. č. 2188 a 2179, k. ú. Město Žďár kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení odvádění odpadních vod
- zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, p. Miloslavou Stehlíkovou, zakázkové číslo 01/18 (datum 01/2018) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS -- **bez připomínek.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu kanalizační přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na odvádění odpadních vod (*jedná se o aktualizaci stávající smlouvy na dodávku pitné vody OM s VAS č 91007-1051*). Smlouva s VAS na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).
- 2.2. K provedení odbočení (*navrtání na stávající řád jednotné kanalizace DN 1000 BE, který je ve správě VAS, v úseku mezi kanalizačními šachtami č. 58 a 59*) má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba -pan Macek (telefon: 566 620 888, 602 459 950).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

2.3. Montážní práce kanalizační přípojky výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pana Macka (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):

2.3.1. Ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou o odstranění závad.

3. Zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2. a 2.3.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod

Předložení níže uvedených dokladů v termínu do zahájení vypouštění odpadních vod:

- 4.1. Geodetické zaměření trasy kanalizační přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.2. Kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.1.
- 4.3. Opravená projektová dokumentace kanalizační přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (*s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby*) na stavbu „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou - SO 05.2 Splašková kanalizace“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
-7-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 2.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/zrizeni-ukonceni-smlouvy>)
- ☐ Schéma zemních prací pro navrtávku kanalizační přípojky

Na vědomí

VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec