



**Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou**

HZSJX005DTDK

HZSJX005DTDK
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

**Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 05.01.2018
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 6839-2/ZR-2017

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Revitalizace sportovní zóny Žďár nad Sázavou

Místo stavby: Žďár nad Sázavou, parc.č. 2188, 2180, 2187, 2179, 2178, 2183

Stavebník: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložený druh dokumentace: sloučené územní a stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ: Ing. Milan Pelikán, číslo ČKAIT - 1001885,
PBŘ z 12/2017**

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22.12.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Jedná se o revitalizaci sportovní zóny města, zejména zázemí pro fotbal a tenis, zřízení nafukovací haly pro tenis, rekonstrukce 4 tenisových kurtů, zřízení skladu antuky a tréninkové zdi včetně infrastruktury ve sportovním areálu Bouchalky. Budou postaveny dva objekty - SO 01 Budova zázemí tenisového klubu a SO 04 Budova fotbalových šaten. Oba objekty budou provozně samostatné, spojené podélnou stranou a budou umístěny mezi tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm. Objekty budou zděné se zateplením KZS v tl. 100 mm.

Stavební objekt SO 03 Nafukovací hala pro 2 tenisové kurty včetně strojovny bude určena pouze pro zimní sezónu. Hala je tvořená nehořlavou plachtovinou. V letních měsících bude odstraněna. Objekt SO 06 Sklad nářadí a antuky je jednopodlažní, nepodsklepený. Tvoří dvě rozdělené, komunikačně nepropojené části se vstupem z venku. Jedná se o typový kontejner KOMA.

Objekty SO 01 a SO 04 tvoří 4 požární úseky, objekt SO 03 a SO 06 další samostatné požární úseky. U objektu SO 01 budou dveře z chodby 1.02 do spojovacího krčku do haly v provedení

EW 15 DP3-C. V požárních úsecích bude osazeno celkem 15 kusů PHP, dále v požárním úseku N 1.1/N2 a N1.2/N2 budou osazeny hadicové systémy s tvarově stálou hadicí a proudnicí. Vnější požární voda je zajištěna ze dvou podzemních hydrantů ve vzdálenosti do 150 m.

Odůvodnění


Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



.....
plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru