



ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 + N + PE ~ 50Hz 230/400V – TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: žl. 411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚKOVÁ OCHRANA: žl. 415.1 – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

- VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1 1P/10A/Ip44
- ⊗ SVÍTLIDLO ŽÁROVKOVÉ 60W/Ip44

LEGENDA KABELŮ

1EL1 – CYKY 3x2,5

OBJEKT BUDE V PROTIJEHLÝCH ROZÍCH UZEMNĚN POMOCÍ DVOJICI ZEMNÍČÍCH TYČÍ.
PŘÍVOD A JIŠTĚNÍ SVĚTELNÉHO OBVODU BUDE PROVEDENO V ROZVADĚČI R1.
KABEL BUDE VEDEN VE SPOLEČNÉM VÝKOPU V ZEMI.
V OBJEKTU BUDE KABEL VEDEN NA POVRCHU, UPEVNĚN POMOCÍ KABELOVÝCH DRŽÁKŮ.
ELEKTRO V BUDOVĚ BUDE V KRYTÍ IP44.

ZODP. PROJEKTANT				Václav Čihel	
VYPRACOVAL				Jan Semela	
INVESTOR				Město Žďár nad Sázavou	
MÍSTO STAVBY				Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou	
PŮDORYS SO-06 SKLAD				Žďár nad Sázavou, sport. areál Bouchálky	
REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY				Boumport s.r.o. sídlo: hr. p. Město Žďár nad Sázavou IČ: 27719327 DIČ: CZ 2209353	
PROFESÍ ELEKTRO SILNOPROUD				Č. ZAKÁZKY 30/2017	
FORMÁT		DATUM		STUPĚŇ DPS	
MĚŘÍTKO		1:50		Č. VÝKRESU E 08	