

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

Dotaz účastníka ze dne 22.11. 2018

Dotaz č. 1 – tepelná izolace podlahy půdy – svobodárna č. 3

Tepelná izolace podlahy půdy je řešena izolačními deskami z minerálních vláken tl. 2x 150 mm. Uprostřed půdorysu jsou desky doplněny nosnými izolačními kříži a trámy z EPS pro vynesení pochůzní podlahy z desek CETRIS. Toto je popsáno v soupise prací s názvem *Energetická opatření pro dotaci IROP*. Zde jsou uvedeny položky 631481150 – Deska minerální izolační tl. 160 mm ($\lambda=0,035\text{ W/m.K}$) a položka VLASTNÍ – Kříž EPS-izolační nosný kříž z EPS složený ze dvou dílů 500*100*300mm ($\lambda=0,035\text{ W/m.K}$). Ve výše uvedené položce izolační desky je tedy chybně uvedena tloušťka tepelné izolace. Tloušťka tepelné izolace má být celkem 300 mm (ve dvou vrstvách a musí odpovídat výšce EPS nosného izolačního kříže). Co se týče položky izolačního nosného kříže z EPS, je zde uvedeno chybné množství (dle výkresu jich má být 120 ks). V soupise prací však zcela chybí nosné izolační trámy z EPS, které jsou nezbytnou součástí izolačního systému a tvoří část nosné konstrukce pro desky CETRIS. Konkrétně zde chybí 118 ks trámů z EPS. Žádáme tedy o upravení a doplnění soupisu prací, aby byl v souladu s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 2 – tepelná izolace podlahy půdy – svobodárna č. 7

Tepelná izolace podlahy půdy je řešena identicky jako u svobodárny č. 3. Toto je popsáno v soupise prací s názvem *Energetická opatření pro dotaci IROP*. V soupise prací však zcela chybí nosné izolační trámy z EPS, které jsou nezbytnou součástí izolačního systému a tvoří část nosné konstrukce pro desky CETRIS. Konkrétně zde chybí 121 ks trámů z EPS. Žádáme tedy o doplnění soupisu prací, aby byl v souladu s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 3 – výztuha rámu plastových okenních výplní

V části projektové dokumentace s názvem *Výpis plastových výrobků* je uveden požadavek na tloušťku stěny výztuh okenního rámu i křídla min. 2 mm. Po konzultaci s výrobcem profilů VEKA máme dotaz, zda je možné použít tloušťku ocelové výztuhy 1,5 mm v křídle i rámu? Dle informace od výrobce profilů je tato výztuha pro požadované parametry a rozměry oken plně vyhovující.

Odpověď zadavatele

Dotaz č. 1 –svobodárna č.3

- položka rozpočtu SO1 č. 47- Kříž EPS-izolační nosný kříž z EPS složený ze dvou dílů 500*100*300mm ($\lambda=0,035\text{ W/m.K}$) **je změněna na 120ks**
- položka rozpočtu SO1 č. 45- deska minerální izolační tl. 160mm($\lambda=0,035\text{ W/m.K}$) **je změněna na tl. 150mm**
- Oddíl 713-izolace tepelné- **bude doplněn o novou položku: 283765594-Trámek konstrukční z EPS ($\lambda=0,035\text{ W/m.K}$) BM120**

Dotaz č. 2 –svobodárna č.7

- položka rozpočtu SO1 č. 46- Kříž EPS-izolační nosný kříž z EPS složený ze dvou dílů 500*100*300mm ($\lambda=0,035\text{ W/m.K}$) **je změněna na 120ks**
- Oddíl 713-izolace tepelné- **bude doplněn o novou položku: 283765594-Trámek konstrukční z EPS ($\lambda=0,035\text{ W/m.K}$) BM120**

Dotaz č. 3 –výztuha rámu plastových okenních výplní

- **Tloušťka výztuhy rámu i křídla může být tl. 1,5mm**

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26. 11. 2018


.....

Ing. Martin Mrkos, ACCA

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkovo 227 / 1
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

starosta města