

OPTIMA spol. s r. o.
Projektová, inženýrská a stavební činnost
Žižkova 738/IV
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/5894/2016-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 13. 1. 2017

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Lávka Farská humna, Žďár nad Sázavou“, k. ú. Město Žďár

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Josefem Pozořickým, zakázkové číslo 4182-16-3 (datum 10/2016) řeší přemostění řeky Sázavy v katastru obce Žďár nad Sázavou. Navržená lávka pro pěší a cyklisty vytvoří spojení mezi parkem Farská humna na levém břehu řeky a cestou s napojením na ulici Žižkova na pravém břehu. Výška podhledu lávky je navržena s rezervou nad hladinou při návrhovém průtoku Q100 a současněumožňuje při běžných průtocích (do Q1) předpokládaný průjezd pramic a sportovních lodí pod lávkou. Výstavba lávky je součástí plánu na úpravy podél řeky a spojením pravého břehu s rekreační oblastí v prostoru parku Farská Humn (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Lávka Farská humna, Žďár nad Sázavou“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy kanalizace ve správě VAS.

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pan Macek (telefon: 566 620 888, 602 459 950).

Za případné vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

- 2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 3,5 m.
- 2.3. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu kanalizace ve správě VAS provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad kanalizací ve správě VAS v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 6101 a s ČSN 73 6005.
- 2.4. V blízkosti zájmového území stavby se v současné době nachází objekt odlehčovací komory OK-3 z jednotné kanalizace DN 800/1200 ŽB ve správě VAS, který je VAS v jeho okolí pravidelně udržován sečením. Po ukončení realizace stavby (*provedení finálních terénních úprav*) požadujeme kontaktovat mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou p. Macka za účelem projednání způsobu sečení v okolí objektu odlehčovací komory OK-3 z jednotné kanalizace DN 800/1200 ŽB ve správě VAS.
- 2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pana Macka. O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – *příloha č. 1.2*.
- 2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Lávka Farská humna, Žďár nad Sázavou“ hradí investor.
- 2.7. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedení v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Lávka Farská humna, Žďár nad Sázavou“ VAS


souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou



Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.5.

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou

VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou + projekt zaslán na e-mail dne 13. 1. 2017

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

