

OPTIMA spol.s r.o
Projektová, inž. a stav. činnost
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

Vyřizuje

Zdeněk Vrkoč, tel. 566 654 888, 777 734 900
<mailto:dispecer@satt.cz>

Ve Žďáře nad Sázavou
dne 26. 10. 2016

Věc: Vyjádření k existenci sítí v majetku Satt a.s. pro:

Lávka Farská humna, Žďár nad Sázavou

V předmětném území se nachází síť horkovodu v majetku Satt a.s.

Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:

- § 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 87 a § 46, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech.

Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.

- Před započítím stavebních prací provést jejich vytyčení a schválení pracovníkem Satt a.s.
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem Satt a.s.

Síť horkovodu

- Ochranné pásmo činí 2,5 metru od okraje půdorysu (rozvodu nebo zařízení) na každou stranu.
- V případě jakéhokoliv obnažení rozvodů horkovodu přizvat pracovníka Satt a.s.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí tepelné sítě:
 - o Chodník min. 0,50 m pod povrchem
 - o Vozovka min. 1 m pod povrchem
 - o Volný terén min. 0,50 m pod povrchem

Při poškození sítí Satt a.s. nebo jejich zařízení (i při dodatečně zjištěném), bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Toto vyjádření je platné jeden rok.

S pozdravem

Zdeněk Vrkoč


SATT
akciová společnost
SATT a.s., Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou