







PRÍČNÝ ŘEZ  
1:25




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, síť. 50Hz, 230/400V, TN - C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :  
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :  
- IZOLACI - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.1  
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.2  
PŘI PORUŠE ( NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ) :  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , čl. 411.3.2

SO 401

Kreslil:		
Zpracoval:	KUBIČKOVÁ	
Zodp. projektant:	Ing. Josef POŘICKÝ	
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHELJBAL	
Technická kontrola:	Ing. Zbyněk NEUDERT	
Kraj: VYSOČINA	Okres: ŽDĀR N/S	Obec: ŽDĀR N/S
Investor: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĀR N/S		
Akce:		
Lávka Farská humna		
Žďár nad Sázavou		
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Obsah:		
PŘÍČNÝ ŘEZ		

Stupeň:	DŮR+DSP+PDPS
Zak. č.:	4182-16-3
Arch. č.:	3510
Datum:	02/2017
Formát:	2 A4
Měř.:	Číslo příl. výkresu:
1 : 25	
Kóty: MM	C.2.3



opt. s r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST  
Žitkova 738, 566 01 Výsoké Mýto  
tel.: 465420911  
e-mail: info@optima-vrn.cz

**OPTIMA** spol. s r.o.  
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST  
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 465420911  
e-mail: info@optima-vm.cz