



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOR STAVEBNÍ
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Toto rozhodnutí nebylo právní mocí
dne 28.4.2016
žďár nad Sázavou 29.4.2016

Č.j. : SÚ/460/16/Ka-3-Rozh
Spis. zn. : SÚ/460/16/Ka
JID : 20898/2016/MUZR
Vyrázuje : Jaroslava Kalců, Ing. Veronika Bartošová
E-mail : Jaroslava.Kalcu@zdarns.cz
Telefon : 566 688 163, 566 688 162

Žďár nad Sázavou, dne: 7.4.2016

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vydaného dne 26.3.2014 pod Č.j.: SÚ/223/14/Ka-3-StPo pro stavbu: Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou – na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/2, 2140/3, 2140/12, 2134/1, 8020/1, 8009/1, 8009/2 a 8010/10 v kat. území Město Žďár (původně na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1 v kat. území Město Žďár), kterou podal stavebník – Město Žďár nad Sázavou (IČO: 295841), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou prostřednictvím zástupce, jímž je Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, takto:

Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona se doba platnosti stavebního povolení vydaného dne 26.3.2014 pod Č.j.: SÚ/223/14/Ka-3-StPo pro stavbu: Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou – na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/2, 2140/3, 2140/12, 2134/1, 8020/1, 8009/1, 8009/2 a 8010/10 v kat. území Město Žďár (původně na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1 v kat. území Město Žďár)

prodlužuje do 31.12.2018.

Podmínky pro provedení předmětné stavby stanovené ve stavebním povolení ze dne 26.3.2014 pod Č.j.: SÚ/223/14/Ka-3-StPo zůstávají v platnosti s tím, že se aktualizuje dosavadní podmínka pro provedení stavby č. 10 – a to tak, že v ní uvedené podmínky a požadavky ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury, jež měla časově omezenou platnost, se nahrazují podmínkami a požadavky uvedenými v těchto aktualizovaných vyjádřeních a stanoviscích vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury:

- **ve vyjádření Povodí Vltavy, s.p., závodu Dolní Vltava ze dne 11.11.2013 pod zn. 55972/2013-240 SP-2012/13162, jehož platnost byla prodloužena do 31.12.2018 (výnatek):**
 - Požadujeme zpracovat a předložit k vyjádření návrh havarijního a povodňového plánu na dobu výstavby.
 - Na břehový porost v uvedeném úseku, který bude nutno odstranit si vyřídí povolení a porosty odstraní na své náklady zhotovitel nebo majitel stezky.
 - Dále v uvedeném úseku řeky Sázavy je v okolí stezky břehový porost. Povodí Vltavy s. p. neponese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody a úrazy způsobené polomy, vývraty a větvemi spadlými z břehových porostů na stezku a její okolí.

- Povodí Vltavy s. p. neneše žádnou odpovědnost za poškození lávky a stezky průchodem velkých vod a ledových jevů.
- Při vlastním provádění stavby nesmí dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci havárie (bude stanovenou v požadovaném HP). Veškerý odplavitelný materiál nesmí být skladován v záplavovém území. Případné poškození koryta Sázavy a vznik nánosů bude odstraněno na náklady zhotovitele.
- Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit (pracoviště závodu Dolní Vltava Havlíčkův Brod, úsekový technik J. Neubauer, e-mail: neubauer@pvl.cz, tel. 724 505 318).
- Ke kolaudaci stavby nám bude předán mostní list lávky s vyznačenou výškou Q_{20} a Q_{100} .

ve vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 24.2.2016 pod Č.j.: ZR/616/2016-Še (výňatek):

2. Vyjádření k realizaci stavby „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy kanalizace ve správě VAS.
Vytyčení kanalizace ve správě VAS (z hlediska VAS se jedná o stoky oddílné splaškové kanalizace) Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pan Macek (telefon: 566 620 888, 602 459 950).
Za případné vytyčení vodovodních a kanalizačních připojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zák. č. 274/2001 Sb. § 3 odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.
 - 2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:
▪ kanalizace ve správě VAS v souladu se zák. č. 274/2001 Sb. § 23 odst. (3) – 2,5 m
 - 2.3. Případné křížení nově budovaných inženýrských sítí s kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními připojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 – 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.
 - 2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu kanalizace ve správě VAS včetně připojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad kanalizací ve správě VAS a připojkami v rozporu se zák. č. 274/2001 Sb. § 23 odst. (5), písmeno d), v rozporu s ČSN 75 6101.
Poklopy ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (kanalizační šachty, zejména upozorňujeme na kanalizační šachtu č. 2782) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

Podmínky VAS pro osazení ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (zejména upozorňujeme na kanalizační šachtu č. 2782) do nové nivelety upraveného terénu:

Výstupní komín zakončený přechodovou skruží

- výstupní komín se skládá ze skruží s tloušťkou stěny 12 cm a světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 stavební výšky 170 mm.
- vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované nebo dodatečně vložené pryžové těsnění.
- prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými stupadly s PE povlakem.
- v případě použití jako součást spádišťové šachty bude obložena nárazová stěna z čedičového obkladu pod úhlem 180° st. do výšky přívodního potrubí.
- v přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené stupadlo s PE povlakem.

Vyrovnávací prstence

- vyrovnání poklopů s okolním povrchem se požaduje pomocí betonových prstenců DN 625 v max. počtu 2 ks do max. výšky 240 mm. Nad tuto výšku se požaduje použít vždy díl šachty DN 1000/250 mm.
- vzájemné spojení prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či skruží a vyrovnání poklopů do nivelety terénu se provádí pomocí speciálních malt či tmelů s minimální pevností 45 MPa min. tloušťky 2 cm.

Poklopy kanalizačních šachet

- poklop a samonivelační rám kruhový celolitinový z tvárné litiny.

- výška rámu 160 mm.
- víko poklopou bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy D400 o průměru 600 mm s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90° proti samovolnému uzavření.
- víko poklopou musí mít zajištění proti otevření minimálně 2 pružnými prvky, tak aby systém působil vycentrovaně (tj. i na nájezdové straně poklopou). Zajištění proti krádeži provedeno nerozebíratelným spojením víka s rámem.
- tlumící vložka mezi rámem a víkem poklopou musí být z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám (vložka nesmí být z plastových a kompozitových materiálů!). Konstrukce vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar „L“).
- pro usazení a správnou funkci tohoto typu poklopou je nutné v konstrukci šachty použít minimálně jednoho vyrovnávacího prstence výšky 4 cm pevně spojeného s kónusem alespoň 2 cm vrstvou speciální malty s pevností min. 45 MPa.

2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- kanalizace ve správě VAS – mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pana Macka.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis - příloha č. 1.2.

2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- osobně na VAS mimo úřední dny na sekretariát ředitele VAS – dveře č. 18
- zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vasrz.cz
- zasláním na adresu – VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“ VAS souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:
 1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
 2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.....

- ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. (zastupující RWE GasNet, s.r.o.) ze dne 22.02.2016 pod zn. 5001249624 (výnatek):

...RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené PD sdělujeme toto naše stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení:

V zájmovém prostoru stavby dojde ke styku s těmito plynárenskými zařízeními:

- STL plynovodem PE dn 90 a přípojkami
- STL plynovodem a přípojkami ve výstavbě

Upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí vztahují ochranná pásma (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. – doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.).

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní připojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních připojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních připojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepisán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních připojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních připojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních připojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních připojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních připojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní připojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti rádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních připojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznamit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních připojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních připojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní připojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních připojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních připojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními připojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní připojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhusení a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních připojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních připojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Připadné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních připojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních připojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní připojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte, prosím, RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/konaktni-system/, činnost „Smluvní vztahy – pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby...

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Žďár nad Sázavou (IČO: 295841), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební obdržel dne 1.2.2016 žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu, které bylo vydané dne 26.3.2014 pod Č.j.: SÚ/223/14/Ka-3-StPo a nabylo právní moci dne 16.4.2014 a které dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Žádost byla tedy podána ještě před uplynutím doby platnosti výše citovaného stavebního povolení (čímž se dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona běh lhůty platnosti citovaného stavebního povolení staví) a odůvodněna nepřidělením finančních prostředků na předmětnou stavbu. Dnem podání žádosti tak bylo zahájeno řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení. Předložená (neúplná) žádost byla posléze předepsaným způsobem doložena. Žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu byla doložena aktualizovanými stanovisky, vyjádřeními, souhlasy,...apod. těchto vlastníků a/nebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury – a to:

- vyjádřením Povodí Vltavy, s.p., závodu Dolní Vltava ze dne 11.11.2013 pod zn. 55972/2013-240 SP-2012/13162 s potvrzením o prodloužení jeho platnosti do 31.12.2018
- vyjádřením společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 24.2.2016 pod Č.j.: ZR/616/2016-Še
- vyjádřením společnosti E.ON Servisní, s.r.o. (zastupující společnost E.ON Česká republika, s.r.o.) ze dne 26.02.2016 pod zn. P11356-16101326
- stanoviskem společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. (zastupující společnost RWE GasNet, s.r.o.) ze dne 22.02.2016 pod zn. 5001249624
- vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 5.2.2016 pod Č.j.: 528487/16
- vyjádřením společnosti SATT a.s., Žďár nad Sázavou ze dne 01.03.2016

Ostatní stanoviska, vyjádření, souhlasy,...apod. dotčených orgánů a vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury, která byla doložena k žádosti o vydání výše citovaného stavebního povolení, zůstala v platnosti, jelikož nemají věcně a časově omezenou platnost.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební (dále jen "stavební úřad") opatřením ze dne 17.3.2016 oznámil zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost (po doplnění) poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení, upustil od ústního jednání a ohledání na místě, a protože byly v uvedené věci shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, poskytl účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního rádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Po celou dobu řízení mohly také dotčené orgány sdělit svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě (ani v průběhu správního řízení) nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. V řízení bylo také zkoumáno, zda mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech další dotčené osoby včetně těch dalších dotčených osob, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 27 správního rádu. Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší (vedle stavebníka; vlastníka stavby, na níž má být provedena změna; vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena) pouze vlastníkům sousedních pozemků – a to pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/1, 2134/2, 8017, 8022/1, 8023 a 8010/8 v kat. území Město Žďár (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena) a také vlastníkům anebo správcům stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou. Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (sousedním anebo vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v průběhu řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 odst. 4 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že žádost byla podána v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona (tj. před uplynutím doby platnosti stavebního povolení) a že je odůvodněná (stavebník nezahájení stavebních prací v době platnosti stavebního povolení odůvodnil zejména nepřidělením finančních prostředků na předmětnou stavbu), a protože okolnosti a předpoklady, za kterých bylo stavební povolení ze 26.3.2014 pod Č.j.: SÚ/223/14/Ka-3-StPo vydáno, zůstaly nezměněny (a to i vzhledem k aktualizaci časově omezené platnosti vyjádření, stanovisek, souhlasů,...apod. vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury, které byly uvedeny v podmírkách stavebního povolení ze dne 26.3.2014 pod Č.j.: SÚ/223/14/Ka-3-StPo), nebudou tak prodloužením doby platnosti stavebního povolení ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Jelikož stavební úřad v průběhu správního řízení neshledal žádné okolnosti a důvody, které by bránily prodloužení doby platnosti předmětného stavebního povolení, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Seznam všech účastníků řízení:

Město Žďár nad Sázavou; Povodí Vltavy, s.p.; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.; RWE Distribuční služby, s.r.o.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.

otisk úředního razítka



Ing. Veronika Bartošová
referent stavebního úřadu

Rozdělovník:

Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
- prostřednictvím: MěÚ Žďár nad Sázavou, Odboru RÚP, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5
- prostřednictvím: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor život. prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
AOPK ČR, Region. pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
MěÚ Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územ. plánování (kult.), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár n. S. 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou
- Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69/8, 591 20 Žďár nad Sázavou
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár n. S., Jamská 2231/4, 591 01 Žďár n. Sáz.

Na vědomí (doručení jednotlivě):

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
NIPI - Bezbariérové prostředí, o.p.s., Středisko Žďár n. Sáz., Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 2 sazebníku ve výši 1000,- Kč v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nebyl vybrán.