



LEGENDA :

- KABEL CYKY 4Jx10
- KABEL CYKY 4Jx16
- UL. JAMBOROVA
- SVÍTIDLO – ULIČNÍ TYP LED 28W SKLON RAMENE 15°
- POPIS VIZ PŘÍLOHA U TECHNICKÉ ZPRÁVY
- STOŽAR 6m BARVA RAL 7043
- VEDELEJŠÍ KOMUNIKACE
- SVÍTIDLO – ULIČNÍ TYP LED 15W
- POPIS VIZ PŘÍLOHA U TECHNICKÉ ZPRÁVY
- STOŽAR 6m BARVA RAL 7043
- CHODNÍK MEZI ZAHŘADKAMI
- SVÍTIDLO LED 13W – POPIS VIZ PŘÍLOHA U TECHNICKÉ ZPRÁVY
- STOŽAR 3m BARVA RAL 7043
- RVO ROZVADĚČE
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

PŘI VÝSTAVĚ REKONSTRUKCE VO JEDNOTLIVÝCH ETAP MUŽI BÝT ZAJIŠTĚNO PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍMI KABELOVÝMI ROZVODY VO A PROPOJENÍ S REKONSTRUOVANOU ČÁSTÍ II. ETAPY MUŽI BÝT ZAJIŠTĚNO IMPAKTEM STÁVAJÍCÍHO, KTERÉ SE BUDĚ REKONSTRUOVAT V DALŠÍCH ETAPÁCH. KURKOVNÍ PROJEKCI VO SE MUŽI KONSOLIDOVAT PŘED ZAPOČETÍM MONTAŽNÍCH PRACÍ SE ZÁSTUPCEM INVESTITORA A SPRÁVCEN SÍŤI VO.

PROJ. PROFES ELETRO	Večeřová Alexandra	ALEXANDRA VEČEŘOVÁ Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou iČO - 69836781 mobil: 776 649 511 e-mail: veceerova@unet.cz
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra	
KONTROLOVAL	Novotný Jaroslav	
Kraj	Kraj Vysočina	Obec Žďár nad Sázavou
Stavební úřad	Žďár nad Sázavou	
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou	
D.1.4	Technika prostředí staveb – silnoproudá elektrotechnika	
Inženýrský objekt	SO 05 – VEŘEJNÍ OSVĚTLENÍ	
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I. II. III. IV. ETAPA		
SCHÉMA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		ÚČEL: DPS
		MĚŘÍTKO: 1:500
		ČÍS.VÝKRESU D.1.4.4