


POTRUBÍ Z PE 100 :
TLAKOVÁ TRUBKA PRO PITNOU VODU Z HDPE PE 100 RC (RESISTANCE TO CRACK)
S NEJVĚTŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI POMALÉMU POSTUPU TRHLIN. V TRUBCE ZAINTEGROVANÁ
DESETIPROCENTNÍ BAREVNÁ VNĚJŠÍ VRSTVA, KTERÁ UMOŽŇUJE PROVÉST PŘESNÉ POSOUZENÍ
POVRCHU TRUBKY DLE DVS, DVGW A KRV. OBĚ VRSTVY JSOU SPOLU PŘES KOEXTRUZY
NEODDĚLITELNĚ SPOJENY.
POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  STAN PROJEKT STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT STANISLAV BLAHA IČO: 15261192		
	PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA	AUTORIZACE:	PARÉ:
	STAVEBNÍK: SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU	IČO:	43383513
	MÍSTO STAVBY: ŽDĚR NAD SÁZAVOU		
	KRAJ: VYSOČINA		
NÁZEV AKCE: <div style="text-align: center;"> ŽDĚR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE NA SÍDLIŠTI 7, 3. - 5. ETAPA </div>		FORMÁT: DATUM: STUPEŇ: ZAKÁZKA:	5 A4 01/2019 DPS 2019/BI/001
ČÁST:	D. DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO: -
STÁVEBNÍ OBJEKT:	D.1 VODOVOD		REVIZE: -
OBSAH:	KLADEČSKÉ SCHÉMA - ULICE SLAVÍČKOVA - IV. ETAPA		VÝKRES Č.: D.144