



VÝVOD Z POJ. SKŘÍNĚ SR 2
ZA ELEKTROMÉREM VAS
V OPLOČENÍ VODOJEMU

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S

HLAVNÍM A DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, CHRÁNIČI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 N PE stř. 50 Hz, 400 V / TN-C-S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KONTROLA:		PAVEL MINAŘÍK		AUTORIZACE:	PARÉ:
PROJEKTANT:		ING. MILAN KRUPÍČKA					
STAVEBNÍK:		Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou		IČO:		00295841	
VEDOUcí PROJEKTANT:		ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA		IČO:		-	
MÍSTO STAVBY:		ŽĎÁR NAD SÁZAVOU					
KRAJ:		VYSOČINA					
NÁZEV AKCE:		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVOU OBLAST JAMSKÁ II I. ETAPA - 1. ČÁST				FORMÁT: 420 x 297 DATUM: X - 2019 STUPENĚ: DPS ZAKÁZKA: 157-P-2018 MĚŘÍTKO:	
ČÁST:		D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1 STAVEBNÍ ČÁST				EV.Č.: 2019/Kr/05	
STAVEBNÍ OBJEKT:		D.1.2 - SO 311 VODOVOD ARMATURNÍ ŠACHTA S ATS				VÝKRES Č.: D.1.2.31 - 7	
OBSAH:		ELEKTROINSTALACE - RH 1 - ROZVODNICE - ČÁST 1/2					