

Tabuľka miestnosti 2.NP			
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Následná vrstva
2.01	SCHODIŠTĚ	15,59	KARAMICKÁ DLAŽBA
2.02	CHODBA	30,96	PVC
2.03	PREDSIŇ 3	9,17	PVC
2.04	POKOJ 3	17,93	PVC
2.05	POKOJ 4	12,56	PVC
2.06	UMÝVARNÁ	3,93	KARAMICKÁ DLAŽBA
2.07	SPRCHA	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.08	WC	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.09	SUŠIŽEBNÁ NP	12,34	PVC
2.10	PREDSIŇ 4	5,76	PVC
2.11	POKOJ 5	17,78	PVC
2.12	POKOJ 6	13,73	PVC
2.13	UMÝVARNÁ	3,21	KARAMICKÁ DLAŽBA
2.14	SPRCHA	3,29	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.15	WC	1,16	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.16	SKLAD	3,04	PVC
2.17	PREDSIŇ 5	5,76	PVC
2.18	POKOJ 7	13,73	PVC
2.19	POKOJ 8	17,78	PVC
2.20	UMÝVARNÁ	3,21	KARAMICKÁ DLAŽBA
2.21	SPRCHA	3,29	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.22	WC	1,16	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.23	UKLID	2,91	PVC
2.24	CHODBA	8,03	PVC
2.25	PRADELNÁ, SUŠARNA	11,35	PVC
2.26	DILNA	13,70	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.27	SKLAD	15,39	PVC
2.28	LODŽIE	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.29	LODŽIE	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA
		253,60 m²	



### LEGENDA VZT PRVKŮ

- 1.1 Quadrio Micro 100 T – radiální nástěnný/podstropní ventilátor Ø100  
V=65/90m3/hod, 28W, 230V, časový doběh, zpětná klapka, kulíkové ložisko
- 1.2 Vortice Quadrio Medio T – radiální nástěnný/podstropní ventilátor Ø100  
V=125/170m3/hod, 53W, 230V, časový doběh, zpětná klapka, kulíkové ložisko
- 2.1 Maico AMB 120 TC – oxidální nástěnný ventilátor Ø125  
V=150m3/hod, 16W, 230V, časový doběh

 PŘÍVOD VZDUCHU – PŘÍROZENĚ – Dveře bez prahu (štěrbina 8–12mm) popř. dveřní mřížka  
ODVOD VZDUCHU – m3/hod

INVESTOR	VYPRACOVAL
MĚSTO ŽDĀR NAD SĀZAVOU ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽDĀR N. SĀZ.	ING. TOMAŠ DVOŘĀK Šipkova 2, Zďār nad Sāzavou, 591 01 tel.: 777 317 084 ICO: 744 750 29, DIČ: CZ8004074804 maxtom@centrum.cz

MÍSTO STAVBY  
PARC. č. 6223, 6224 a 6225, UL. SMÍCHOV / DVOŘÁKOVA, ŽDĀR NAD SĀZAVOU

AKCE	DATUM
ČENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽDĀR NAD SĀZAVOU SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRA SOC. SLUŽEB	07/2017
D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky	STUPEŇ DPS
	FORMÁT 2XA4
	Č.ŽAK. 24/17

OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP	1:100	D1.4.3.B2