

Ing. Eva Patočková  
Tomešova 563/2b  
602 00 BRNO

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/1805-2/2021-Še  
Vyřizuje Šemrinc Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 13. 5. 2021

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Bistro Farská humna 1. etapa a technická infrastruktura - SO04 Kanalizační přípojka“ - odvedení splaškových odpadních vod z objektu bistra, p. č. 137/1, 137/3 a 119/1, k. ú. Město Žďár kanalizační přípojkou do oddílné kanalizace splaškové ve správě VAS (dále jen stavba) pro:**

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení odvádění odpadních vod
- zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

## 1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Evou Patočkovou, zakázkové číslo -- (datum 04/2021) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS ze dne 6. 4. 2021 – **bez připomínek**.

*VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.*

## 2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

2.1. Před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu kanalizační přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na odvádění odpadních vod. Smlouva s VAS na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

- 2.2. Výše uvedená stavba kříží potrubí vodovodního řadu PVC 110 ve správě VAS (dále jen vodovod), který nesmí být při realizaci zemních prací porušen. Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytyčení tohoto vodovodu odpovědným pracovníkem VAS – informace dispečink (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23 v platném znění – 1,5 m, na dodržení úhlu křížení kanalizační přípojky s vodovodem 90-60° a minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Případné škody na vodovodu způsobené stavbou kanalizační přípojky hradí investor.

*Dále upozorňujeme, že za případné:*

- *vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek pro stávající nemovitosti a pozemky před zahájením realizace stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a na kanalizaci, neprokáže-li se opak*
- *škody na stávajících vodovodních a kanalizačních přípojkách pro stávající nemovitosti a pozemky způsobené stavbou hradí investor.*

- 2.3. K provedení odbočení (*vsazení odbočné tvarovky DN 300 KA / DN 150 KA - 90° na stoku oddílné kanalizace splaškové DN 300 KA, která je ve správě VAS, v úseku mezi kanalizačními šachtami č. 2607 a 2606*) má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba – mistr provozu Ing. Laštovička, tel. 566 620 888, 720 510 010.

- 2.4. Montážní práce kanalizační přípojky výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Laštovičku (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):

- 2.4.1. Ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou o odstranění závad.

- 2.5. Před zakrytím vodovodu, který výše uvedená stavba křížila, požadujeme převzetí prací zhutněných podsypů pracovníky VAS - mistr provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, p. Inwald, tel. 566 651 106, 602 171 265 (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*), písemně na přiloženém **formuláři č. 2.2.**

- 2.5. Nastavení minimální hladiny ve splaškové jímce pomocí zapínací elektrody čerpadla musí být provedeno tak, aby obměna splaškových vod v jímce byla minimálně 2x denně (ranní a večerní špička). Kontrolu této podmínky provede mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Laštovička.

### 3. Zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. a 2.6.

### 4. Podmínky pro zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod

Předložení níže uvedených dokladů v termínu do zahájení vypouštění odpadních vod:

- 4.1. Geodetické zaměření trasy kanalizační přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.2. Kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.1.
- 4.3. Kopie formuláře č. 2.2. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.5.
- 4.4. Opravená projektová dokumentace kanalizační přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

#### 5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Bistro Farská humna 1. etapa a technická infrastruktura - SO04 Kanalizační přípojka“ VAS

**souhlasí.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

**VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
-7-

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Přílohy

- ☐ Formulář č. 2.1. a 2.2. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebusivyridit>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebusivyridit>)

#### Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou

VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

