

Ing. Eva Patočková  
Tomešova 563/2b  
602 00 BRNO

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/1805-1/2021-Še  
Vyřizuje Šemrinc Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 13. 5. 2021

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Bistro Farská humna 1. etapa a technická infrastruktura - SO03 Vodovodní přípojka“ - napojení objektu bistra, p. č. 137/1, k. ú. Město Žďár vodovodní přípojkou na vodovodní řad ve správě VAS (dále jen stavba) pro:**

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení dodávky pitné vody
- zajištění nepřetržité dodávky pitné vody
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

## 1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. Evou Patočkovou, zakázkové číslo -- (datum 04/2021) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS ze dne 6. 4. 2021 – bez připomínek.

**VAS upozorňuje, že dle předložené projektové dokumentace vzhledem k výškové poloze umístění objektu bistra dochází k překročení maximálního přetlaku v rozporu s ČSN 75 5455. VAS dále upozorňuje, že i v místě napojení vodovodní přípojky pro objekt bistra na stávající vodovodní řad je překročena hodnota maximálního přetlaku (dle vyhlášky č. 428 k zákonu č. 274/2001 Sb. v platném znění - § 15, odst. (4)). VAS proto požaduje za vodoměrnou sestavu na náklady investora osadit zařízení pro snížení tlaku – redukční ventil, který umožní snížení tlaku na hodnoty odpovídající ČSN 75 5455 či dle požadavku výrobce zařizovacích předmětů.**

*VAS dále upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.*

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

## 2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby vodovodní přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu vodovodní přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na dodávku pitné vody. Smlouva s VAS na dodávku pitné vody, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).
- 2.2. K provedení odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu a k osazení vodoměru má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, pan B. Inwald (telefon: 566 651 106, 602 171 265).
- 2.3. V případě, že montážní práce vodovodní přípojky výše uvedené stavby (*kromě vlastního napojení na vodovodní řad*) nebude provádět VAS, požadujeme přizvat mistra provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, pana B. Inwalda (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):
  - 2.3.1. K tlakové zkoušce potrubí vodovodní přípojky, jejíž výsledkem je protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky podepsaný mistrem vodovodů Žďár nad Sázavou
  - 2.3.2. Ke kontrole provedených obsypů potrubí vodovodní přípojky, viz **formulář č. 1.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra vodovodů Žďár nad Sázavou o odstranění závad.
- 2.4. Po ukončení realizace vodoměrné šachty podle schváleného projektu požadujeme kontaktovat VAS - Ing. Zdeňka Mattise (telefon: 566 651 108, mobil: 606 684 154, e-mail: [mattis@vaszr.cz](mailto:mattis@vaszr.cz)), který zajistí kontrolu provedených prací z hlediska BOZ. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad, viz **formulář č. 1.9.** – tato příloha slouží i jako potvrzení bezpečnostního technika VAS o odstranění závad.

## 3. Zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.

## 4. Podmínky pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Předložení níže uvedených dokladů v termínu stanoveném v příloze smlouvy na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

- 4.1. Kopie protokolu tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky podepsané zástupcem VAS.
- 4.2. Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.3. Kopie formuláře č. 1.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.2.
- 4.4. Kopie formuláře č. 1.9. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.
- 4.5. Opravená projektová dokumentace vodovodní přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou


## 5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Bistro Farská humna 1. etapa a technická infrastruktura - SO03 Vodovodní přípojka“ VAS

**souhlasí.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studená 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.1. a 1.9. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)

#### Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinc a Ing. Mattis

