

Nádražní, Žďár nad Sázavou  
Městská třída - část I. - pěší zóna

## NÁDRAŽNÍ

par. č. 261, 273/1, 290, 313; Město Žďár [795232]

generální projektant, autor:  
**GRIMM Architekti**  
www.grimmarch.cz  
tel.: +420 608 294 441

nám. Republiky 286/22  
591 01 Žďár nad Sázavou

investor:

**Město Žďár nad Sázavou**

Žižkova 227/1

statutární zástupce:

591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Martin Mrkos, ACCA

zpracovatel části:

**Grimm Architekti**  
www.grimmarch.cz

nám. Republiky 286/22  
591 01 Žďár nad Sázavou

zodpovědný projektant části:

**Ing. arch. Rudolf Grimm**  
autorizace ČKA: 4571


nám. Republiky 286/22  
591 01 Žďár nad Sázavou

### LEGENDA

- Hranice řešeného území
- Budovy
- Komunikace - navrhovaná
- Trasa připojení nízkého napětí
- Strom nový / stávající

### Uložení kabelu v zemi platí ČSN 73 6005 prostorová úprava vedení technického vybavení Uložení kabelu v zemi (pod chodníkem)

Pro obsyp a lože chráničky bude použit štěrkopísek s max zrnem 16 mm (podíl frakce 8-16 max 10 %) v případě výskytu podzemní vody bude použit pískový podsyp, štěrkokdrf 8-16 mm.  
Obsyp má zajišťovat dostatečnou postranní podporu pro vedení a proto je jej třeba dostatečně ztuhnit, požadavky na zásypový materiál a jeho ztuhnutí závisí na tom, zda se vedení nachází pod zpevněnou nebo volnou plochou.  
Šířka výkopu dle platných technických norem. Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vedení.



hlavní architekt projektu:  
**Ing. arch. Rudolf Grimm**

+420 608 294 441

vypracoval:

**Ing. Jan Špaček**

+420 739 757 501

stupeň:

**Dokumentace pro provádění stavby**

část:

**SO 803.3 Zemní rozvaděč - připojení NN**

obsah výkresu:

**SITUACE PŘIPOJENÍ NN**

číslo paré: formát: datum:  
**420×297 11/2020**

měřítko: export:  
**1:250 10/12/2020**

číslo výkresu:  
**D.1.8.3.10**