Schéma vedení potrubních tras
M 1:250


AKUMULAČNÍ NÁDRŽ UPRAVENÉ VODY AN II.
L x Š x H = 7500 x 3000 x 1600mm ,Vužit = 31,5m3
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ SUROVÉ VODY AN I.
L x Š x H = 7400 x 3000 x 1600mm ,Vužit = 30,5m3
ATS
P02 + DPC02
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PROCESNÍ VODY AN III.
L x Š x H = 2500 x 1170 x 1450mm, Vužit = 3,575m3
ROZVADĚČ RD1
Elektroklapka
(umístění svisle na T-kusu)
RECYKLAČNÍ JEDNOTKA
(DF, AUF, UF, RO, RAN)
Rozměry L x Š x H = 3 020 x 1 300 x 1 898mm
Elektroklapka
Elektromagnetický ventil
Elektromagnetický ventil
Elektromagnetický ventil
Elektroklapka
Elektromagnetický ventil
P01
+ DPC01
UV
PVC-U d32 x 1.6
PVC-U d40 x 1.9
PVC-U d40 x 4.4
PVC-U d40 x 1.9
PVC-U d40 x 2.4
PVC-U d40 x 1.9
PVC-U d40 x 1.9
PVC-U d110 x 4.2
PVC-U d10 x 4.2
PVC-U 75 x 3.6
PVC-U d75
PP-R d40
PP-R d40
ZÁBAVNÝ BAZÉN
PLAVECKÝ BAZÉN
CVIČNÝ BAZÉN
akumulační jímka zábavný bazén S=18,96 m2
akumulační jímka cvičný bazén S=6,15 m2
akumulační jímka plavecký bazén S=16,84 m2
akumulační jímka dětský bazén S=4,76 m2
ochlazovací vana S=44,0 m2
úpravna vody
průchod
MONTÁŽNÍ OTVOR
NOVÉ ZÁKLADY viz. STATIKA
NOVÉ ROZVODNY
Šachta ZT stávající
KANÁL ZTI stávající
KANÁL VZT
KANÁL ELEKTRO DN 200
ŽEBROVANÝ PLECH STÁVAJÍCÍ
ZT šachta zrušena
ZT šachta 1000x800x1600 z betonu C20/25 z vnitřní strany opatřena stěrkovou hydroizolací
NOVÉ ZÁKLADY viz. STATIKA
PLAVECKÝ BAZÉN
podlahy spádovány k podlahovým vpustím a k odvodňovacím kanálkům
ve stávající části nová skladba podlahy pouze v místě bourání
dno nových akumulačních jímek opatřeno polystyrenovou deskou PPS tl. 100
beton dna vyspádován k vypouštěcímu otvoru
min. výška dna jímek 150 mm nad podlahou 1. PP
jímky opatřeny stěrkovou hydroizolací a keramickým obkladem podlahy a stěn
podlahy v místech, kde nebudou provedeny stavební úpravy možno ponechat stávající
ŽEBROVANÝ PLECH STÁVAJÍCÍ ZHOTOVITEL STAV, PŘÍPADNÉ VYMĚNIT
POVOLAT KARÁLOV ZHOTOVITEL
VSTUP ZAMĚSTNANCI
ÚKLIDOVÁ KOMORA
ODVĚTRÁNÍ
ÚKLIDOVÁ KOMORA
ÚKLIDOVÁ KOMORA
ÚKLIDOVÁ KOMORA